

L'utilizzo dei Regolatori proporzionali di pressione cod. 02282**A401Z00**, 02282**A401Z10**, 02282**A411Z00**, 02282**A411Z10** è consentito solo con le seguenti versioni software e successive de i moduli bus di campo.

La versione del software è indicata sull'etichetta posta su retro del modulo bus.

*The use of proportional pressure Regulators cod. 02282**A401Z00**, 02282**A401Z10**, 02282**A411Z00**, 02282**A411Z10**, is allowed only with the following software versions and later of the fieldbus modules.*

*The software version is indicated on the label on the back of the bus module.*

Profinet IO : **2.22**  
Profibus-DP: **1.14**  
EtherCAT: **1.47**  
CANopen: **1.13**  
Ethernet/IP: **2.08**  
Powerlink: **1.6**

L'utilizzo dei Regolatori proporzionali di pressione cod. 02282**A401Z00**, 02282**A401Z10**, 02282**A411Z00**, 02282**A411Z10** è consentito solo con le seguenti versioni software e successive de i moduli bus di campo.

La versione del software è indicata sull'etichetta posta su retro del modulo bus.

*The use of proportional pressure Regulators cod. 02282**A401Z00**, 02282**A401Z10**, 02282**A411Z00**, 02282**A411Z10**, is allowed only with the following software versions and later of the fieldbus modules.*

*The software version is indicated on the label on the back of the bus module.*

Profinet IO : **2.22**  
Profibus-DP: **1.14**  
EtherCAT: **1.47**  
CANopen: **1.13**  
Ethernet/IP: **2.08**  
Powerlink: **1.6**